

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код №35220061000200874720



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
ВОЛОГДА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

160000, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
комбинированного вида № 88 «Искорка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Меньшикова Сергея Анатольевича № 3 от «10» января 2022 года в период с «26» января 2022 г. по «08» февраля 2022 г.

Чебыкиным Владимиром Васильевичем – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 95-а.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Макова Татьяна Юрьевна – заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 88 «Искорка»

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 88 «Искорка», по адресу: г. Вологда, ул. Галкинская, д. 95-а, двери на путях эвакуации (ведущие из группы № 10) открываются не по направлению выхода из помещения.	Нарушены требования п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» с учетом ст. 4, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	10.01.2023	
2.	В здании МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 88 «Искорка», по адресу: г. Вологда, ул. Галкинская, д. 95-а, в группе № 6, в полу, на путях эвакуации, допущен перепад высот менее 0,45 м.	Нарушены требования п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» с учетом ст. 4, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;	10.01.2023	
3.	В здании МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 88 «Искорка», по адресу: г. Вологда, ул. Галкинская, д. 95-а, в группе № 1 на путях эвакуации в дверном проеме оборудован порог высотой более 50 мм.	Нарушены требования п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» с учетом ст. 4, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;	10.01.2023	

4.	В здании МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 88 «Искорка», по адресу: г. Вологда, ул. Галкинская, д. 95-а, в группе № 8 в полу, на путях эвакуации, допущен перепад высот менее 0,45 м.	Нарушены требования п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» с учетом ст. 4, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;	10.01.2023
----	---	---	------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Макаров М.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Маков
(подпись)

Чебыкин Владимир Васильевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации